PARÂMETROS	VMP	Sistemas de Abastecimento de Água SETEMBRO 2015																								
		LINHARES	BEBEDOURO	FARIAS	REGÊNCIA	POVOAÇÃO	PONTAL DO IPIRANGA	SÃO RAFAEL	JAPIRA	RIO DAS PALMAS	GUAXÉ	RIO QUARTEL DA BR	RIO DO NORTE DE CIMA	DESENGANO	BAGUEIRA	HUMAITÁ	AGROVILA	CHAPADÃO DAS PALMINHAS	RIO DO NORTE DE BAIXO	RIO QUARTEL DE BAIXO	CHAPADÃO DO 12	CHAPADÃO DO 15	CHAPADÃO DA LAGOA NOVA	PONTAL DO OURO	AREAL BEBEDOURO
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS																										
CLORDANO (µg/L)	<= 0,2	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004
ENDRIN (µg/L)	<= 0,6	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004
LINDANO (µg/L)	<= 2	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004	<0,004
ALDRIN + DIELDRIN (µg/L)	<= 0,03	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
ENDOSSULFAN (ALFA+BETA+SULFATO) (µg/L)	<= 20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
p,p'- DDT+p,p'- DDE+p,p'DDD (µg/L)	<= 1	<0,003	<0,003	<0,001	<0,001	<0,001	<0,003	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,003	<0,003	<0,003	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,003	<0,001	<0,001
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS																										
METAMIDOFÓS (µg/L)	<= 12	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
PARATIONA METÍLICA (µg/L)	<= 9	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
CLORPIRIFÓS+ CLORPIRIFÓS - OXON (µg/L)	<=30	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
PROFENOFÓS (µg/L)	<=60	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
TERBUFÓS (µg/L)	<=1,2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
PESTICIDAS CARBAMATOS																										
CARBOFURANO (µg/L)	<=7	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
MOLINATO (µg/L)	<=6	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
ALDICARBE+ ALD.SULFONA+ALD.SULFÓXIDO (µg/L)	<=10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<30	<30	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<30	<10	<10
CARBENDAZIM+ BENOMIL (µg/L)	<=120	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
PESTICIDAS OUTROS																										
ALACLOR (µg/L)	<=20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
ATRAZINA (µg/L)	<= 2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
DIURON (µg/L)	<=90	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
METOLACLORO (µg/L)	<=10	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
PENDIMETALINA (µg/L)	<=20	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
PERMETRINA (µg/L)	<=20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
SIMAZINA (µg/L)	<= 2	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
TRIFLURALINA (µg/L)	<=20	<0,01	<0,01	<0,01	<0,03	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,03	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,03	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
GLIFOSATO+ AMPA (µg/L)	<=500	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
MANCOZEBE (µg/L)	<=180	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<30	<30	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<30	<10	<10
TEBUCONAZOL (µg/L)	<=180	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

EMPRESA RESPONSÁVEL : TOMMASI ANALITICA